





Le contenenze teoriche sono ricavate sfruttando al massimo le sezioni dei canali ma è buona norma installativa riempirle solo circa al 50%

A tale riguardo, infatti, la Norma CEI 64-8/5 riporta testualmente ".... si consiglia che il rapporto tra la sezione stessa e l'area della sezione retta occupata dai cavi non sia inferiore a 2"


CAVI H07 V - K




Sez. cavo 1,5 mm²
Ø esterno 3,5 mm



Sez. cavo 2,5 mm²
Ø esterno 4,2 mm
















Sez. cavo 4 mm²
Ø esterno 4,8 mm



Sez. cavo 6 mm²
Ø esterno 6,3 mm

LINEA TMC

Sezione utile e capacità di contenenza cavi

TMC Dimensioni mm (BxH)	Sezione mm ²	CAVO H07 V-K mm ²				Ø Max mm
		1,5	2,5	4	6	
 22/1x10	A 154	10	7	5	3	8
 22/2x10	A 62 B 62	3	3	1	1	7
 30/1x10	A 216	15	11	7	4	8
 30/2x10	A 93 B 93	6	5	3	1	8
 40/2x10	A 129 B 129	9	7	4	2	8
 15/1x17	A 174	12	8	6	3	12,5
 25/1x17	A 298	21	14	11	5	14,5
 40/1x17	A 507	38	25	20	11	14,5
 40/2x17	A 219 B 219	16	11	8	4	13,5
 60/3x17	A 218 B 222 C 218					
 50/1x20	A 807	61	42	30	20	17,5
 50/2x20	A 246 B 478	17	12	9	5	14,5
 50/3x20	A 246 B 149 C 246	17	12	9	5	14,5
		9	7	5	2	8,5
		17	12	9	5	14,5